

Мероприятия по подготовке к отопительному сезону 2023-2024гг. для для МДОУ и МОУ

Приложение 2

№	Адрес	Диам. сопла, мм	Замечания, выявленные в ходе отопительного сезона 2021-2022 (на лето 2022)	Нарушение режимов теплоотребления согласно показаниям приборов учета (Уведомления по месяцам)	Презисания о нарушениях	испытания на плотность и прочность	промывка	акт готовности	Сведения о регуляторе темп-ры горячей воды (РТ)			Соблюдение темп. режима (температура в обратном трубопроводе)	Утечки (по показаниям ПУ в ночные часы) т/ч	Сведения о приборе учета тепла (ПУ)		
									Работоспособность /марка	температура настройки	Факт, темп-ра гве после РТ			ПУ должен быть по 261.262	ПУ установлен или нет	ПУ эксплуатируется
1	МДОУ № 1 Королева 25	6,9												+	+	+
2	МДОУ № 2 Ленина 216	7,5												+	+	+
3	МДОУ № 4 Комсомольская 38А					проведены +	промыт	акт подписан						+	+	+
4	МДОУ № 6 Курчатова 8а ввод 1	4												+	+	+
	МДОУ № 6 Курчатова 8а ввод 2 басс	3,5														
5	МДОУ № 9 Осипенко 8 ввод 1	3,5									-			+	+	+
	МДОУ № 9 Осипенко 8 ввод 2 басс	3												+	+	+
6	МДОУ № 11 Звездная 19	6,8				проведены +	промыт	подписан с замечаниями				-		+	+	+
7	МДОУ № 12 Жолно-Кюри 4 ввод 1	5,2				проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
	МДОУ № 12 Жолно-Кюри 4 ввод 2	-				проведены +	промыт	подписан с замечаниями								
8	МДОУ № 14 Жукова 6	5,5												+	+	в ремонте
9	МДОУ № 18 Красных Зорь 7А ввод1	3,5		Уведомление/ноябрь	ставили сопло 28.11									+	+	+
	МДОУ № 18 Красных Зорь 7А ввод2	2,8														
10	МДОУ № 19 Гурьянова 9	5,9				проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
11	МДОУ № 22 Курчатова 24А					проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+
12	МДОУ № 24 Королева 12А	5,8		Уведомление/ноябрь								-		+	+	+
13	МДОУ № 26 Энгельса 25	6,1		Уведомление/ноябрь/декабрь		проведены +	промыт	подписан с замечаниями				-		+	+	+
14	МДОУ № 27 Энгельса 11А	6,8				проведены +	промыт	подписан с замечаниями				-		+	+	+
15	МДОУ № 29 Заводская 11+бассейн	7										-		+	+	+
16	МДОУ № 31 Победы 24	7										-		+	+	+
17	МДОУ № 32 Энгельса 32	7,2												+	+	+
18	МДОУ № 35 Марка 112	7				проведены +	промыт							+	+	+
19	МДОУ № 38 Ленина 172 ввод 1	7		Уведомление/ноябрь/декабрь/март										+	+	+
	МДОУ № 38 Ленина 172 ввод 2 басс	3		Уведомление/февраль												
20	МДОУ № 41 Аксенова 8	6		Уведомление/ноябрь/февраль	Превышение температуры обратной сетевой воды от системы отопления и приточной вентиляции, проверить диаметр отверстия сопла элеватора, Dс=7,1мм)									+	+	+
21	МДОУ № 42 Гагарина 28	7,2		Уведомление декабря/март								-		+	+	+
22	МДОУ Муравушка Белкинская 33	7,2		Уведомление/ноябрь/декабрь/февраль	ставили сопло 28.11									+	+	+
23	МДОУ Ласточка Гурьянова 17 злев 1	5,1				проведены +	промыт	подписан с замечаниями						+	+	+

